

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«17» 07 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Митишівський будинок
м. Вінниця вул. К. Куріатовичів 70А
(найменування об'єкта)

«17» 07 2026 р.

Бригада у складі

Діброва С.А.; Дмитрієв М.В.;
Кавка А.А.; Любський Т.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця вул. К. Куріатовичів 70А
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім БОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Ø 89-25м, Ø 76-15м, Ø 40-32м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Сталі: Ø 40-10м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім (всередині): Ø 40-6м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

та прилад "Vibra GAS" мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу:

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: викорено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм. рт.ст., t=5хв, рр=20 мм. рт.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: на момент перевірки акт ДВК не надано

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гіришуківський А.С.
(прізвище, ініціали)

Бідрова С.А.
(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

Коваленко А.А.
(прізвище, ініціали)

Ковальський Т.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису відомого

ЕМ. Ільїн
(прізвище, ініціали)

Соснашук Р.В.
(підпис)