

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_ м. Вінниця  
вул. Т. Надремко 23<sup>а</sup>  
(найменування об'єкта)  
« 31 » 07 20 26 р.

Бригада у складі Лук'яненко ОВ, Капон АМ

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті  
вул. Т. Надремко 23<sup>а</sup>  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВООГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ40-18м, φ32-29м, φ20-6м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ20-26м, φ15-10м, φ20-72м (соединя)

(газопроводи схолових клітинок (характеристики г-ду))  
крім φ32-1м, φ20-8м, φ15-3м  
соедота φ32-1м, φ20-8м, φ15-3м  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: прилад, Острога, мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу: φ12 φ32-1м, φ20-4м, φ15-1м, мейорта φ15-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів:

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: внесено

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:

$P = 500 \text{ мм в.ст.}$ ,  $t_{\text{пр}} = 10 \text{ мм в.ст.}$ ,  $t = 526$

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: попередити газослужбу

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родішев О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

Михайленко В.  
(прізвище, ініціали)

Касюк Н.А.  
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відповідає

(прізвище, ініціали)

С.М.

Р.В. Михайленко  
м.р. О.Ф. Родішев