

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«31» 07 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул. А. Курбаса 45
(найменування об'єкта)
«31» 07 2026 р.

Бригада у складі Семеник М.О.
Дровосицький Т.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. А. Курбаса 45
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 20 - 28 м, φ 32 - 8 м, φ 20 - 7 м,
окрем' влоди
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крім φ 20 - вил
середні φ 20 - вил
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: Курбаса Сер. Олександр,

- ліквідація виявлених витоків газу: Курбаса Сер. Олександр

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всіма масти
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прослідкувано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ІЕМ, які підлягають усуненню: порядкувати керування

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Рудковський
(прізвище, ініціали)
Семечко М.О.
(прізвище, ініціали)
Ішовський Т.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіфмєєв по бурини будинку

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.ін. Р.В. Мещанин
або О.Ф. Сидімов