

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Київська
вул. М. Степаненка 12а
«31» 08 2026 р. (найменування об'єкта)Бригада у складі Васильовський В.І., Дубовий В.О.,
Добровий С.В., Демченко Н.В., Демченко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. М. Степаненка 12а
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-62м, Ø25-4м, Ø20-1мØ25-10м, Ø20-1м, Ø20-264м (сходовий)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))у с.м. Ø25-2м, Ø20-8м
м.у. Ø25-2м, Ø20-8м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: кресер, Ошводис,
всесвітній сервіс
- ліквідація виявлених витоків газу: К/2 Ø25-1м, Ø20-1м
с.м., м.у. Ø20-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всеспопечено

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

$P = 500 \text{ мм в.ст. пр. } 10 \text{ мм в.ст. } t = 5 \times 6$

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктувалося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ІМ, які підлягають усуненню: попереджено

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гордієв О.Ф.
(прізвище, ініціали)
Васильовський В.Г.
(прізвище, ініціали)
Дзюбенков О.Г.
(прізвище, ініціали)
Васильова С.А.
(прізвище, ініціали)
Данилишин М.В.
(прізвище, ініціали)
Досеєв В.О.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від [підпису] від [підпису]

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С. ін. Р.В. Косамаєв
м.ф. О.Ф. Гордієв