

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця №15 Магістраль 134

(найменування об'єкта)

« 25 » 06 2026 р.

Бригада у складі

Веселовський В.І., Яновський Т.В.,
Калюк А.А., Кухарев А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
Бул. Магістраль 134

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім БОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

φ25-22м; φ20-1м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

окремні об'єкти

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крам. (крючкові): φ25-1м; φ20-3м.

Муртові з'єднання: φ25-1м; φ20-3м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильона емульсія
та прилад "SewerW"

- ліквідація виявлених витоків газу;

Контрлік: φ25-1м; φ20-1м.
Крам. φ25-1м.

- Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Чурик В.В.
(прізвище, ініціали)
Васелюк В.В.
(прізвище, ініціали)
Яновський Т.В.
(прізвище, ініціали)
Качок А.А.
(прізвище, ініціали)
Будерів А.В.
(прізвище, ініціали)


 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

(підпис)

(підпис)

с. и. П. В. Лоскутов