

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 26 » 06 20 26 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митовий будинок
м. Вінниця вул. Майстратська 150
(найменування об'єкта)

« 26 » 06 20 26 р.

Бригада у складі Львовий Т.В.; Алексеев О.Ю.
Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Майстратська 150
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100 - 2м, Ø76 - 1м, Ø50 - 10м,
Ø40 - 1м, Ø25 - 1м, Ø20 - 2м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краї (пробкові): Ø25 - 4шт, Ø20 - 2шт. (кушові): Ø25 - 2шт.
муфтові з'єднання: Ø25 - 6шт, Ø20 - 2шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

та прилад "Vibra GAS"
мильня емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу: краї (пробкові): Ø25 - 3шт, Ø20 - 1шт.
конфайти: Ø25 - 2шт, муфта: Ø25 - 1шт

4

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудовані газопроводи

Не можна перевіряти газ ДВК не надано

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгородський АС
(прізвище, ініціали)

Мовський Т.В
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біг підпису відсутній

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.І.Н. Р.В. Косакевич
с.п.р. І.С. Підгородський