

«26» 06 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митовий будинок
м. Вінниця вул. Мейстерська 152
(найменування об'єкта)

«26» 06 2026 р.

Бригада у складі Ромашук О.Р.; Лук'яненко О.В.;
Корн А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Мейстерська 152
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 3м, Ø32 - 10м, Ø25 - 10м,
Ø20 - 6м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))Сирій Вадим

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

край (пробіж): Ø25 - 6м, (кушові): Ø20 - 6м.
мужтові з'єднання: Ø25 - 6м, Ø20 - 6м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: край (пробіж): Ø25 - 6м.
контракти: Ø25 - 6м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Відсутність газопроводу на місцях перевірки кот. ДВК не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Гірогородський А.С.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Коваленко О.В.
(прізвище, ініціали)
Лук'янчук О.В.
(прізвище, ініціали)
Коса А.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бід підпису відсутній
(прізвище, ініціали) (підпис)
Сі.ін. Р.В. Кослава
м.р. А.С. Гірогородський