



« 26 » 06 20 26 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м.Віжице вул. Мейстерська 164
(найменування об'єкта)

« 26 » 06 20 26 р.

Бригада у складі Діброва С.А.; Дмитрієнко М.В.;
Пончик В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м.Віжице вул. Мейстерська 164
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ГЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 76 - 1 шт., Ø 50 - 1 шт., Ø 40 - 1 шт.,
Ø 25 - 6 шт., Ø 20 - 4 шт.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
крім входу

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крім (кробові): Ø 25 - 4 шт., Ø 20 - 2 шт. (сходові): Ø 25 - 2 шт.
мурові з'єднання: Ø 25 - 6 шт., Ø 20 - 2 шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильною емульсією
та прилад "Vika GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: крім (кробові): Ø 25 - 2 шт., Ø 20 - 1 шт.,
комприм.: Ø 25 - 1 шт., Ø 20 - 1 шт. мурові: Ø 20 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: внесено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: визначено робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуневленню: фарбування газопроводу

На момент перевірки аварійна служба не надано

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гідородецький А.С.
(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

Димарієв М.В.
(прізвище, ініціали)

Гончар В.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відомств

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.І.Н. Р.В. Востанік
м.р. А.С. Гідородецький