

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«17» 07 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Миргород вул. Р. Мушкетерського 88А

(найменування об'єкта)

«17» 07 2026 р.

Бригада у складі

Мустіков В.М.; Міусько В.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Миргород вул. Р. Мушкетерського 88А

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім БОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 4м, Ø 40 - 3м, Ø 25 - 1м, Ø 20 - 2м.

(увішаний газопровід (характеристики г-ду))

Крани вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): Ø 25 - 1м, Ø 20 - 3м (купи); Ø 25 - 1м, Ø 20 - 2м. муфтові з'єднання: Ø 25 - 2м, Ø 20 - 3м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

на прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: вилучення: Ø 20 - 3м.

Крани (пробкові): Ø 20 - 1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не мають перевірити акт ДВК та надати

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гідуродський А.В.
(прізвище, ініціали)
Мустілен В.М.
(прізвище, ініціали)
Гіценко В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від керівника виконання

(прізвище, ініціали)

(підпис)