

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«17» 07 2026 р.

## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митовий будинок  
м. Вінниця вул. Р. Мухоморова 82Б  
(найменування об'єкта)

«17» 07 2026 р.

Бригада у складі Дармо В.О. ; Дзюбенко Р.Т.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Р. Мухоморова 82Б

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 8м, Ø40 - 55м, Ø25 - 1м, Ø20 - 1м.

(увільнений газопровід (характеристики г-ду))

Крани води

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (пробкові): Ø25 - 1шт. (кульові): Ø25 - 1шт.  
муртові з'єднання: Ø25 - 2шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

на прилад "VirtuBAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: кран: Ø25 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; внесено

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; тиск робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не можна перевірити стан ДВК не маємо

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Григоруківський А.С.  
(прізвище, ініціали)

Бочко В.О.  
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т.  
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір підпису вірмовимес

(прізвище, ініціали)

(підпис)

См. см.