

20 26 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

вул. Могильська 4

(найменування об'єкта)

« 10 » 07 20 26 р.

Бригада у складі

Лисовенко Т.В. Семеново К.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вул. Могильська 4

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 32-3м$, $\phi 25-14м$, $\phi 10-50м$, $\phi 15-15м$

введені в експлуатацію (характеристики г-ду)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кріплення $\phi 10-1см$, $\phi 15-4см$
муніципальні $\phi 10-1см$, $\phi 15-4см$

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією:

кріплення $\phi 10-1см$, $\phi 15-4см$

- ліквідація виявлених витоків газу:

кріплення $\phi 32-1см$, $\phi 12 \phi 32-1см$
сирани $\phi 10-1см$, $\phi 12 \phi 10-1см$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи: Відсутність
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: Відсутність
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: Перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: не здійснюється
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: ароматизатори

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування у групі ЕМ, які підлягають усуненню: немає

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Григор'єв О.А.

(прізвище, ініціали)

Давидовський Т.В.

(прізвище, ініціали)

Величко М.О.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сірюшко М.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.О. Р.В. Москаленко

М.Р. О.Ф. Бердніков