

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«24» 02 2016 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

Вул. О. Момасейського 19

«24» 02 2016 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Мусатков ВМ, Добров СМ

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті

Вул. О. Момасейського 19

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОВ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Ø32-17 м, Ø25-15 м,
Ø20-5 м

определен (увічний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

всего Ø20-1 м, Ø25-3 м
внутри Ø20-1 м, Ø25-3 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: перевірено, відповідає.

- ліквідація виявлених витоків газу: на Ø32-1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всередині

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; не р. робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. в процесі здійснюється

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування: групою ЕМ, які підлягають усуненню: некоректне підключення

в приміщенні не встановлено устаткування

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родіусов О. П.
(прізвище, ініціали)
Мухомов В. М.
(прізвище, ініціали)
Васильєв С. В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сторожко І. О. по будинку відсутній

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С. О. Р. В. Косаков

м. ф. О. Ф. Кордун