

"ПІДТВЕРДЖЕНО"

«21» 07 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віжниця вул. Монастирська 12
(найменування об'єкта)

«21» 07 2026 р.

Бригада у складі Коча А.А.; Любський Т.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжниця вул. Монастирська 12

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - 7м., Ø 32 - 14м., Ø 25 - 10м.,
Ø 20 - 2м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Крани вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (кранові): Ø 25 - 3м., Ø 20 - 2м.
муніципальні з'єднання: Ø 25 - 3м., Ø 20 - 2м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: м. Віжниця вул. Монастирська

та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: крани (кранові): Ø 20 - 2м.

2

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Збудування газопроводу
на місцях перебігу лінії ДВК не кажене

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Лігуненко А.А.
 (прізвище, ініціали)

Коваль Т.В.
 (прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Свідок по бриту бігартів

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.В. Москаленко
І.С. Шидорова