

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«22» 07 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вітківська
вул. Леонісурська 43

«22» 07 2026 р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі

Муретіан В.М., Іванчук В.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вул. Леонісурська 43

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ГМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Ø 80 - 10 м, Ø 32 - 10 м,
Ø 15 - 6 м, Ø 20 - 10 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

окресел ввирес

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

урам Ø 20 - 7 м
мурета Ø 20 - 7 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: *перевірка ввирес*

мурська сходових

- ліквідація виявлених витоків газу: *1/2 Ø 80 - 1 м, Ø 20 - 1 м*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у кидвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; внесено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; неу родічим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. ардше сформульовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ГМ, які підлягають усуненню: пошкодження газопроводів, арматури, апаратури для вимірювання

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Роджук ОА
(прізвище, ініціали)
Мельник ВМ
(прізвище, ініціали)
Валіаєв ВА
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір підпису відповідним

Сп. Мельник
(прізвище, ініціали)

Москаленко Р.В.
(підпис)