

«15» 07 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Мейєра 19М
(найменування об'єкта)

«15» 07 2026 р.

Бригада у складі Липишин М.В.; Кучер В.А.
Кучеров А.В.; Лисенко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Мейєра 19М
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВГО: Ø 76 - 30м., Ø 40 - 16м., Ø 25 - 20м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 25 - 98м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (адаптери): Ø 25 - 1шт.
шарові задвижки: Ø 25 - 1шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: перевірка мильною
та приладом "Vortex 645"
- ліквідація виявлених витоків газу: кожарніжки: Ø 25 - 1шт.
шарова: Ø 25 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
 $P=500 \text{ мм. вод. ст.}$, $t=5 \text{ хв.}$, $\Delta p=20 \text{ мм. вод. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не мають перевірки акт ДВК не надано

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгорюцький А.Н.
(прізвище, ініціали)

Димчорієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

Трошчак В.А.
(прізвище, ініціали)

Бучерів М.В.
(прізвище, ініціали)

Лисенко В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису не здійснено

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.І.П. Р.В. Вихованець
с.р. В.С. Вихованець