

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«15» 07 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Митовий будинок
М. Вілнше вул. Майже 190
(найменування об'єкта)

«15» 07 2026 р.

Бригада у складі Мустіши В.М.; Ліцке В.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті М. Вілнше вул. Майже 190

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - 20 м, Ø 32 - 1 м, Ø 25 - 6 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø 25 - 32 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кузовні): Ø 32 - 1 м, Ø 25 - 1 м.

Муртові з'єднання: Ø 32 - 1 м, Ø 25 - 1 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

на прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Муртові з'єднання: Ø 25 - 1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горіща, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
 $P=500$ мм. рт.ст., $t=5$ хв., $\Delta P=10$ мм рт.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: на момент перевірки акт ЕМ не награв

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Григоренко А.Н.
(прізвище, ініціали)
Мустіков В.М.
(прізвище, ініціали)
Міщенко В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відповідає

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.О. Р.В. Востанко
м.р. І.С. Григоренко