



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ Житловий будинок
м. Вінниця вул. Майра 99
(найменування об'єкта)

« 15 » 07 2026 р.

Бригада у складі Мамбієв А.В.; Мустіков В.М.;
Ремачук О.Р.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Майра 99
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - 40 см, Ø 25 - 15 см.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Матри: Ø 25 - 32 см.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (шляби): Ø 25 - 4 см.

Муфтові з'єднання: Ø 25 - 4 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: _____

та

прилад

мильна емульсія

"Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: _____

Муфтові з'єднання:

Ø 25 - 4 см.

2

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
 $P = 500 \text{ мм. рт.ст.}$, $t = 5 \text{ с.}$, $\Delta P = 10 \text{ мм. рт.ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування, групою ЕМ, які підлягають усуненню: на момент перевірки акт ЗВК не надано

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гідошадський АС
(прізвище, ініціали)

Марвійчук АВ
(прізвище, ініціали)

Мустішен В.М
(прізвище, ініціали)

Рамачук О.Р
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Безшапук М.С.

(прізвище, ініціали)

