

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 2 » 02 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Рівне
в.д. Мешерівська шосе 201
« 2 » 02 2026 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Мешерівська РВ,
Рочаєво РВ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
в.д. Мешерівська шосе 201
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 33 м, Ø40 - 10 м
Ø32 - 17 м, Ø25 - 12 м
сервіс' ввд
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крім Ø25 - 2 м, Ø20 - 8 м, Ø15 - 2 м
сервіс' ввд; Ø25 - 2 м, Ø20 - 8 м, Ø15 - 2 м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: крім Ø25 - 2 м, Ø20 - 8 м, Ø15 - 2 м

- ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø25 - 1 м, Ø20 - 8 м, Ø15 - 1 м
Ø25 - 1 м, Ø20 - 8 м, Ø15 - 1 м
Ø25 - 1 м, Ø20 - 2 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: вимою водою
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: неуспішно
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: інструктаж

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: недороботами газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Поресин ОВ
(прізвище, ініціали)
Михайлюк МВ
(прізвище, ініціали)
Богданов ВВ
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису Бірюк В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.О. Р.В. Векшаков
м.р. В.Ф. Воронін