

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«03» 07 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Митовий будинок
м. Вішневе вул. Новорізька 10
(найменування об'єкта)

«03» 07 2026 р.

Бригада у складі Дарко В.О.; Іванук В.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вішневе вул. Новорізька 10

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 4м., Ø 25 - 1м., Ø 20 - 10м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Іванук В.А.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробові): Ø 25 - 2м., Ø 20 - 2м.
муртові з'єднання: Ø 25 - 2м., Ø 20 - 2м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

та прилад "VibroGAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: краки (пробові): Ø 25 - 1м., Ø 20 - 1м.
кооперативні: Ø 20 - 1м., муртова: Ø 20 - 1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виповнено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: $P = 500 \text{ мм. вод. ст.}$, $t = 5 \text{ хв.}$, $\Delta P = 10 \text{ мм. вод. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгородський А.К.
(прізвище, ініціали)

Додуко В.О.
(прізвище, ініціали)

Коліца В.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Старий по будинку Вигарніч

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.М. Р.В. Москаль

м.р. А.С. Підгородський