

«03» 07 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий будинок
м. Віжице вул. Новопорілля 4
(найменування об'єкта)

«03» 07 2026 р.

Бригада у складі Дробило Н.Т.; Дмитрієво М.В;
Лобовий Т.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжице вул. Новопорілля 4
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОВ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - мм, Ø40 - мм, Ø32 - 25 мм,
Ø20 - 40 мм.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))Крім вводу

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім (пробок): Ø25 - мм, Ø20 - 5 мм.
муфтові з'єднання: Ø25 - мм, Ø20 - 5 мм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: крім (пробок): Ø20 - мм.
коктрайми: Ø20 - 2 мм. муфта: Ø20 - мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм. вод.ст., t=5 хв., ΔP=10 мм. вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Григоренко М.
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

Димарська М.В.
(прізвище, ініціали)

Мокшанов Т.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Саранко М. Вадимович Бодарний

(прізвище, ініціали)

(підпис)

О. О. Р. В. Водославський
м. п. В. С. Водославський