

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 7 » 07 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

вул. М. Водяничий
вул. О. Довженка 12

(найменування об'єкта)

« 7 » 07 2026 р.

Бригада у складі

Дзюбенко ЮГ, Діброва СВ

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вул. М. Водяничий
вул. О. Довженка 12

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-7м, Ø52-10м, Ø25-2м,
Ø10-6м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краса Ø25-2м, Ø20-6м
лежача Ø25-2м, Ø20-6м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: ~~перевірка~~ ~~перевірка~~

- ліквідація виявлених витоків газу: ~~кв. 2 Ø25-3м~~
~~лежача Ø25-1м~~

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та облаштування, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; *в наявності*
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; *вимова*
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; *перевірено*
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; *неу робочому тиску*
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. *інструктовано*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: *координування газозабезпечення*

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Руденко О.Ф.
(прізвище, ініціали)

Дубованко Ю.Г.
(прізвище, ініціали)

Достове С.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа *від підпису* *відновлено*

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.М. Р.В. Ісхаков С.А.
и.п. О.Ф. Терещук