

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

20 26 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вільшанська 14
в.о. Добасевич 14

(найменування об'єкта)

« 7 » 20 26 р.

Бригада у складі _____

Доченко ІЗЗ, Мейвісичук АВ

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вільшанська 14
в.о. Добасевич 14

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *Ф89-25м, Ф25-2м, Ф20-3м*

одрези вводи
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

краєві Ф25-4мм, Ф20-3мм, Ф15-2мм
шурта Ф25-4мм, Ф20-3мм, Ф15-2мм
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *Кремль-Оптика*

Добасевич

- ліквідація виявлених витоків газу: *Краєві Ф25-2мм, Ф20-2мм;*
К/2 Ф20-2мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: внесено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: це зроблено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: ардується

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: перевіряти вали газопроводів

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гордієв О.Г.
(прізвище, ініціали)

Добченко В.О.
(прізвище, ініціали)

Маслов С.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа: Сіфесенко І.О.
(прізвище, ініціали) (підпис)

С.І. С. П.В. Миславський
(підпис)

М.І. О.П. Гордієв