

« 7 » 07 2016 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вул. О. Довженка 16
(найменування об'єкта)
« 7 » 07 2016 р.Бригада у складі Муромець А В, Кугеров Н В
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. О. Довженка 16
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 3 м, Ø 32 - 14 м, Ø 25 - 2 м,
Ø 10 - 6 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Окремі вводи(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
арм. Ø 10 - 8 м, 1 мурова Ø 10 - 7 м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: Кресель, Муромець,
Муромець
- ліквідація виявлених витоків газу: Ø 32 Ø 10 - 3 м
Ø 10 Ø 10 - 1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та об'єкту, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: всього окрем
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: неурадовитим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: ароматизатором

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: координати газопроводу

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родічов О.В.
(прізвище, ініціали)
Курчак О.В.
(прізвище, ініціали)
Корєв В.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відкреслено

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С. О. Р. В. Веклачев
М. П. О. Ф. Кордеев