

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«08» 07 20 26 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. О. Довженка 43
(найменування об'єкта)

«08» 07 20 26 р.

Бригада у складі Дзюбенко Ю.Т.; Мустілон В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. О. Довженка 43
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - 20 м, Ø 20 - 10 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Окремі води

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крани (пробові): Ø 20 - 1 шт. муфтові з'єднання: Ø 20 - 1 шт. Ø 32 - 1 шт.

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильною емульсією
та приладом "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: кожуха: Ø 32 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виповнено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: $P = 500 \text{ мм. в.ст.}$, $t = 5 \text{ аб.}$, $\Delta P = 10 \text{ мм. в.ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Заробити газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Григорукій А.Є.
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

Мустіра В.М.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сторожко М.В. Будинка В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.О. П.В. Москаленко
и-р П.С. Шострогородський