

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 9 » 07 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця №15
буль. О. Довженка 75
(найменування об'єкта)

« 9 » 07 2026 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю., Веселовський В.Г.,
Дзюбенко Ю.Т., Муртіман В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
буль. О. Довженка 75
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОО та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ50-7м; φ32-12м; φ25-8м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі з'єдн.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ25-6м; Кулови: φ25-2м
Муфтові з'єднання: φ25-7м; 10

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Severin"

- ліквідація виявлених витоків газу:

Кран: φ25-2м;
Комфортка: φ25-3м; φ50-4; муфта: φ25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

На випробування газопроводів не надамо
На момент перевірки акт ДВК не надамо

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Мушко В.В.
 (прізвище, ініціали)
Алексєєв О.Ю.
 (прізвище, ініціали)
Веселовський В.І.
 (прізвище, ініціали)
Дзюбенко Ю.Т.
 (прізвище, ініціали)
Муртіпан В.М.
 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Б.Г. підпису Будьовича

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.І.А.

Р.В. Мокшанцев

М.П. Р.В. Гурко

[Підпис]