

«29» 06 2016 р.
 АКТИВ
 Інспекція з надзвичайних ситуацій
 м. Київ

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. В. Максим
вул. Острожського 18
 «29» 06 2016 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Львовський ТВ, Кукішвили ОВ,
Мугеров АН, Мєаон АА
 (прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. В. Левсєва
вул. Острожського 18
 (найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-55м, Ø32-38м

Ø32-110м (своєм)
 (увідний газопровід (характеристики г-ду))

прямі Ø32-8м
шарні Ø32-8м
 (запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: прилад - 1 шт, мильна емульсія - 1 шт
 - ліквідація виявлених витоків газу: к/т Ø32-5м, шарні Ø32-8м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всіма масти
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
P=500 мм в.ст., p=10 мм в.ст., T=5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. вводимо в експлуатацію

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родічев О.Ф.
(прізвище, ініціали)
Александров Т.В.
(прізвище, ініціали)
Кур'яков О.В.
(прізвище, ініціали)
Васильєв А.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відновлення
(прізвище, ініціали) (підпис)

с.п.п. Р.В. Вєсташко
м.р. О.Ф. Гуржін