

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«29» 06 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Рівненська
вул. Острозького 55
(найменування об'єкта)

«29» 06 2026 р.

Бригада у складі

Михайло В. О. Івасюк В. А.
Курдюков А. А. Кашов А. А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Рівненська
вул. Острозького 55
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОВ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

ф100-20м, ф80-80м,
ф50-10м, ф32-22м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф32-270м (сходи)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

арм ф32-9см

сходи ф32-9см

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: арматура ф4-ф20см, мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу:

арм ф32-3см, сходи ф32-2см

- Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

(підпис)

(міцніс)

с. и. П. В. Москаль
и. п. О. Ф. Богданов