

«13» 07 20 26 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. О. Сіма 1
 (найменування об'єкта)

«13» 07 20 26 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю. Веселовский В.І.
Матвійчук А.В. Губський Т.В.
 (прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. О. Сіма 1
 (найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 25 - 1 шт., Ø 20 - 6 шт.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Діаметр 25 мм

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крони (шпильки): Ø 25 - 2 шт.

шпильки з'єднання: Ø 25 - 2 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

то прилад "Вібра GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу:

лифтові: Ø 25 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: внесено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
P=500 мм. вод.ст.; t=5 хв, ΔP=10 мм. вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Не можна перевіряти сам ДВК не кожного

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Григоруканський А.С.
(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)

Мамбічур А.В.
(прізвище, ініціали)

Григоруканський Т.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біда М.І. Б.Григоруканський

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.І. М.

Р.В. Москаленко

М.І. Б.

І.С. Григоруканський