

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 17 » 06 20 26 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця ^{ж/б} вул. Праведників Світу 45^а
(найменування об'єкта)

« 17 » 06 20 26 р.

Бригада у складі: Романчук О.Р.; Муртіпан В.М.;
Матвійчук А.В.; Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Праведників Світу 45^а
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 100-42м; ф 76-68м; ф 32-63м;
ф 57-11м; ф 25-5м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Голеки: ф 32 - 240м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (приварки): ф 32-12м.
Мурфтові з'єднання: відсутні
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "Севенс"
- ліквідація виявлених витоків газу: Не виявлено

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

Перевірено тиском $P=500$ мм. в.в.ст.

Надбання тиску $pr=20$ мм. в.в.ст. $t=5$ хв.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

На момент перевірки акт ДВР не надано

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Ромашук О.Р.

(прізвище, ініціали)

Муртман В.М.

(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа всі підписи відсутні

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.І. П.В. Косяченко

М.Р. В.В. Герби