

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

28.06.2026р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВГО

м. Вінницька
вул. Р. Сидоренка 34а

(найменування об'єкта)

« 28 06 2026 р.

Бригада у складі

Дюговський ТБ, Рук'євський ОВ

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінницька
вул. Р. Сидоренка 34а

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВГО:

Ø76-52м, Ø50-118м, Ø40-14м,
Ø32-17м, Ø25-57м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø40-15м, Ø32-85м, Ø25-45м. (середнє)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ø40-1м, Ø32-5м, Ø25-7м, Ø20-4м,
ліворота Ø40-1м, Ø32-5м, Ø25-7м, Ø20-4м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: крім ліворота

- ліквідація виявлених витоків газу:

крім Ø40-1м, Ø20-4м

2

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у відвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вирішено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; вирішено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
P: 500 мм в ст ар: 10 мм в ст, t = 5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. вирішено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: всіх фаз газ. обладнання перевірено, не виявлено порушень безпеки, корекцію всіх газопроводів

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гордєв О.В.
(прізвище, ініціали)
Івановський Т.В.
(прізвище, ініціали)
Душманков
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відомості

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Г. ін. Р.В. Косама
м.р. О.Ф. Гордєв