



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця, вул. Солов'їва 3.

(найменування об'єкта)

« 27 » 07 20 26 р.

Бригада у складі _____

*Дмитрієнко М.В.; Діброва С.А.;
Доценко В.О.; Матвійчук А.В.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

*м. Вінниця
вул. Солов'їва 3*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім БОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: _____

*φ89-14м; φ57-12м; φ40-20м;
φ32-8м.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ32-10м;

Сталеж: φ25-58м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*Крани (пробкові): φ50-1м; φ32-4м; φ25-1м;
φ20-2м (куркові). Муфтові з'єднання: φ50-1м; φ32-4м; φ25-1м;
φ20-2м.*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: _____

мильною емульсією та крейд.

- ліквідація виявлених витоків газу: _____

*Кран: φ32-1м;
Контактка: φ32-1м.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; об'єктивності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Вироблення газопровода

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)
Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)
Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)
Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)
Мельник А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа вс підпис бізнесмен

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.ін. Р.В. Мельник
и ф. В.В. Вербо