



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВГГО _____

м. Вінниця буль. Солов'ява 4
(найменування об'єкта)

«27» 07 2026 р.

Бригада у складі Васильовський В.Ч., Уманчук В.А.,
Семченко М.О., Яковський Т.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
буль. Солов'ява 4
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВГГО: φ57-10м; φ32-32м; φ25-2м; φ20-4м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: φ25-60м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кранкові): φ32-1м; φ25-4м; φ20-2м.

Куркові: φ25-1м; φ20-1м. Муфтові з'єднання: φ32-1м; φ25-5м; φ20-3м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: м. Вінниця, Солов'ява
та прилад, Sewerin

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ32-1м; φ25-1м; φ20-1м.
Контргайка: φ25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено від робочого тиску
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робота газопроводів

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

Веселовський В.С.
(прізвище, ініціали)

Ванчук В.А.
(прізвище, ініціали)

Семенов М.О.
(прізвище, ініціали)

Яковський Т.В.
(прізвище, ініціали)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

_____ (підпис)

_____ (підпис)

_____ (підпис)

_____ (підпис)

_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа бід підпису вдосвідчено

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.М. Р.В. Косамаєв
м.р. В.В. Гурко