

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«27» 07 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця, вул. Солов'юва 5
(найменування об'єкта)

«27» 07 2026 р.

Бригада у складі: Лухимчук О.В.; Ванчук В.А.; Селенюк М.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Солов'юва 5
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 57-16\text{м.}$; $\phi 32-20\text{м.}$; $\phi 20-4\text{м.}$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі об'єкти

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кранів (пробкові): $\phi 20-6\text{м.}$
Муфтові з'єднання: $\phi 20-6\text{м.}$

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: _____

мильна емульсія та прилад Sewer

- ліквідація виявлених витоків газу: _____

Кран: $\phi 20-1\text{м.}$
Комфорт: $\phi 20-1\text{м.}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кресинструстовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розривання газопровода

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Мукленчук О.В.

(прізвище, ініціали)

Скандар В.А.

(прізвище, ініціали)

Семетков М.О.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Саринський Андрій Вікторович

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.ін. Р.В. Москаленко

м.п. В.В. Гербю