



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Талісін, вул. Центральна 121^а

(найменування об'єкта)

«29» 07 2026 р.

Бригада у складі слюсарі: Шмирін І.В. Демчук В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Талісін, вул. Центральна 121^а

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-д ф 50-37м ф 40-8,7м ф 32-6,5м ф 25-2,2м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 20-10м ; ф 32-8м ф 20-15,9м 2г ф 20-84м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

засуд. - ф 50-1шт. крач ф 40-1шт. ф 32-2шт. ф 20-34шт
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; крач - 5шт. к/г - 2шт
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перед тиском повітря Р=500мм вод ст. задіяна тиску відсутня
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. дрібні інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: підарбудати 2-й

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Михасюк Н.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Мамрін Т.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Донцов О.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешканці багатоквартирного будинку відпису
вдмовились.

[Підпис]