



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО місто Коростишів, вул. Захисників України, 59
(мистецької буржуйки)
(найменування об'єкта)

« 01 » 08 2026р.

Бригада у складі – Чернішук С.В.; Верещак В.О.;
Григорук В.С.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Зах. України,
бур 59 в місті Коростишів
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 80 - 32 м. н.; φ 20 - 36 м. н.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 20 - 8 м. н.;
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 20 - 8 м. н.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІД TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ, SNOOPER mini
- ліквідація виявлених витоків газу; φ 15 - миль; φ 20 - миль.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: відсутність ант. ант.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

М. Кравченко
(підпис)

Члени бригади

Гурішнік С.В.
(прізвище, ініціали)

Г. Гурішнік
(підпис)

Криштовик В.С.
(прізвище, ініціали)

В. Криштовик
(підпис)

Березет В.О.
(прізвище, ініціали)

В. Березет
(підпис)

В. Березет
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. М. Кравченко
(прізвище, ініціали)

М. Кравченко
(підпис).