

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Начальник Козятинської дільниці  
Хмельницького УЕГГ  
Вінницька філія ТОВ «ГРМУ»  
Олена РИДЕНКО  
«06» 08 2026 р.

## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО місто Козятин, вул. Замислишів Черкаси, 8  
(мистецький будинок)  
(найменування об'єкта)

«06» 08 2026 р.

Бригада у складі: Курінний Сергій Володимирович Берелет Віталій Олександрович, Ярмолів Валерій Станіславович.

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Замислишів Черкаси  
Буд 8, в місті Козятині  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 25-12 мм. и; ф 20-12 мм. и;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 20-12 мм. и;

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

ф 20-4 мм. и

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; testo 317-2(gas detector). Snooper mini. Мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; и вилучено

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горищах, де прокладені газопроводи; \_\_\_\_\_

*перевірено*

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; \_\_\_\_\_

*виконано*

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_

*перевірено*

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_

*випробування під робочим тиском*

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

*виконано*

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. \_\_\_\_\_

*інструктаж з абонентами проведено*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: *вигоріли два дроти*

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО Кравченко Людмила Андріївна  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Курінний Сергій Володимирович  
(прізвище, ініціали)

Ярмолів Валерій Станіславович  
(прізвище, ініціали)

Берелет Віталій Олександрович  
(прізвище, ініціали)

*[підпис]*  
(підпис)

*[підпис]*  
(підпис)

*[підпис]*  
(підпис)

*[підпис]*  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа

*Геліновер Н.Т.*  
(прізвище, ініціали)

*[підпис]*  
(підпис)