



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО місто Коростишів, вул. Жерашинської, буд. 25
(штатний офіс)
(найменування об'єкта)

«22» 04 2026р.

Бригада у складі — Мериниш С. М. Ірешанович В. С.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Жерашинської,
буд. 25, в місті Коростишів
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50-2 м. н.; φ 40-12 м. н.; φ 32-49 м. н.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 25-32 м. н.; φ 20-14 м. н.; φ 20-72 / стале
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
φ 20-9 мб; φ 32-3 мб; φ 25-2 мб; φ 20-22 мб; φ 20
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ, SNOOPER mini
- ліквідація виявлених витоків газу: φ 25-17 мб; φ 15-5 мб; φ 32-1 мб;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на дахах, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробувано під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; визначено
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не карано ошук ДЖК

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Журило С.В.
(прізвище, ініціали)

Ясінський В.С.
(прізвище, ініціали)

Ясінський В.С.
(прізвище, ініціали)

Ясінський В.С.
(прізвище, ініціали)

М.А.Р.
(підпис)

М.А.Р.
(підпис)

М.А.Р.
(підпис)

М.А.Р.
(підпис)

М.А.Р.
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. _____

Михайло Юрійович
(прізвище, ініціали) В.С.
(підпис)