

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Козятинської дільниці

Хмельницького УЕГГ

Вінницька філія ТОВ «ГРМУ»

Олена Руденко

«18» 08 2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м.сто. Козятин, вул. Олександрівська, буд. 84
(м.сто. Козятин, вул. Олександрівська, буд. 84)
(найменування об'єкта)

«18» 08 2024 р.

Бригада у складі: Курінний Сергій Володимирович, Берелет Віталій Олександрович.

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Олександрівській, буд. 84 в м.сто. Козятин
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 8 м. н. Ø 40 - 30 м. н.

Ø 20 - 6 м. н.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20 - 12 м. н.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; _testo 317-2(gas detector). Snoopер mini. Мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: Ø 15 - 5 м. н.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; _____

перевірено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

випробування під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

виконано

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

відсутній акт ЕМ

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

М.Кравченко
(підпис)

Члени бригади Курінний Сергій Володимирович
(прізвище, ініціали)

С.Курінний
(підпис)

Берелет Віталій Олександрович
(прізвище, ініціали)

В.Берелет
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа *Геленчук Н.С.*
(прізвище, ініціали)

Н.С.Геленчук
(підпис)