

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Козятинської дільниці

Хмельницького УЕТГ

Вінницька філія ТОВ «ГРМУ»

Олена РУДЕНКО

« 06 » 07 2026 р.

## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО місто Коретини, вул. Соборна, буд. 28  
(найменування об'єкта)

« 06 » 07 2026 р.

Бригада у складі: Берелет Віталій Олександрович, Ярмолевич Валерій Станіславович.  
у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Соборна, буд. 28, в  
місті Коретини  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:  $\phi 100 - 3 \text{ м. п.}$ ;  $\phi 80 - 75 \text{ м. п.}$ ;  
 $\phi 50 - 12 \text{ м. п.}$

документа) (увідний газопровід (характеристики г-ду))  
 $\phi 25 - 32 - 26 \text{ м. п. (в н. д. г. з. р.)}$   
 $\phi 25 - 252 \text{ м. п. (с. о. к. м.)}$

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

$\phi 32 - 9 \text{ м. п.}$ ;  $\phi 25 - 3 \text{ м. п.}$ ;  $\phi 20 - 106 \text{ м. п.}$

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: testo 317-2 (gas detector), Snooper mini, Мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу:  $\phi 15 - 26 \text{ м. п.}$ ;  $\phi 20 - 106 \text{ м. п.}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктувати з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО Кравченко Людмила Андріївна  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Берелет Віталій Олександрович  
(прізвище, ініціали)

Ярмолів Валерій Станіславович  
(прізвище, ініціали)

Кравченко  
(підпис)

Берелет  
(підпис)

Ярмолів  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа

Бібієвська О.Т.  
(прізвище, ініціали)

✓ [підпис]  
(підпис)