

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



20 26 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО

обладнання

Кириасівка

вул. Соборна, 22

(найменування об'єкта)

« 05 » 08 20 26 р.

Бригада у складі м-р Бондар Ю.М.;

с.п. Іванов В.В.

Гартагний Р.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

Кириасівка

вул. Соборна, 22

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-д: Ф32 7м; Ф25-30м

Ф20-7м / відгал.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: Ф20-4м (вх); Ф20-4м (кв)

фугмере Ф40-4м (стіна)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приладовим методом

Vibro GAS і мильною емульсією

- ліквідація виявлених витоків газу;

Муртове з'єднання Ф20-4м
Ф20-5м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

перевірено тиском $\Delta p = 500$ мм вод.ст.
паділки $\Delta p 20$ мм вод.ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено інструктаж

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар Ю.М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Ганов В.В.
(прізвище, ініціали)

Тартачний Р.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Ст. майстер

(прізвище, ініціали)

Колесник В.С.

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці багатоквартирного

(прізвище, ініціали)

будинку від підпису

(підпис)

відповідаючого