



20 26 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

Кириасівця

(найменування об'єкта)

« 28 » 07 2026 р.

Бригада у складі м-р Богедар Ю.М.; сл. Іванов В.В.
сл. Мартагнесс Р.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

Кириасівця
в. Соборна, 4 А

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Г-91 Ф 25 - 20 м ;

вводи Ф 20 - 20 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

фрутиери Ф 40 - 12 см (стіна)

Муфтове з'єднання Ф 50 - 1 см; Ф 40 - 1 см; Ф 25 - 1 см;

Ф 20 - 3 см

(газопроводи схолових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: Ф 20 - 12 см (кв.); Ф 25 - 1 см; Ф 20 - 3 см

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Приладовим методом

Вібро ГПС; мильною емульсією

- ліквідація виявлених витоків газу; крани: Ф 20 - 12 см; Ф 25 - 1 см; Ф 20 - 3 см

Муфти: Ф 40 - 1 см; Ф 25 - 1 см; Ф 20 - 3 см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском $\Delta p = 500 \text{ мм вод.ст.}$
Тоді ж $\Delta p = 20 \text{ мм вод.ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар ЮС
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Григор'єв ВВ
(прізвище, ініціали)
Гармачев РВ
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

Ст. майстер Колесник ВС
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканець багатоквартирного
(прізвище, ініціали)

Будинку від підпису відповісти
(підпис)