



20 26 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Кириасівка
в. Соборна 4Б

(найменування об'єкта)

« 28 » 07 2026 р.

Бригада у складі м-р Бондар Юлія та Іванов В.В.
с.п. Тартачнев Р.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Сивакко В.І.

склала цей акт у тому, що на об'єкті Кириасівка
в. Соборна 4Б

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОВ та обладнання споживачів) групою ІМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г.г.: Ø 32 - 5м ; Ø 25 - 15м
Ø 20 - 20м (вводи)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

фрумери: Ø 40 - 12шт (стінка)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани: Ø 20 - 3шт ; Ø 25 - 2шт ; Ø 20 - 12шт (пв.)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Приладовим методом Vibro G & S ; мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу: крани Ø 25 - 2шт ; Ø 20 - 3шт ; Ø 20 - 12 шт (пв.) ; муфта з біднак Ø 25 - 1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
Перевірено тиском $\Delta p = 500 \text{ мм вод.ст.}$
Тестовано $\Delta p = 20 \text{ мм вод.ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Випищено попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар Юлія
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Ганов ВВ
(прізвище, ініціали)

Гарматий Р.В
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Ст. майстер Колесник В.С.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вішванко В.У.

(прізвище, ініціали)

(підпис)