

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 07 » 20 26 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митесвий будинок
М. Віжице вул. Коїрма 13
(найменування об'єкта)

« 13 » 07 20 26 р.

Бригада у складі Шенсеев О.Ю., Зюбенко Ю.Т.,
Мустіков В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті М. Віжице вул. Коїрма 13
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОВ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - 1 шт., Ø 25 - 4 шт.

(увіднений газопровід (характеристики г-ду))
Стожки: Ø 25 - 30 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кранові): Ø 25 - 4 шт.

Муфти з'єднання: Ø 25 - 4 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: на прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: крани (кранові): Ø 25 - 3 шт.
коштрайм: Ø 15 - 2 шт. муфта: Ø 25 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм. рт.ст., t=520, ΔP=20 мм. рт.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розрив газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Григорукій А.
(прізвище, ініціали)

Миксеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Дзиденко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

Мустіков В.М.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису Бірюков
(прізвище, ініціали) (підпис)

С.М. Р.В. Косаков
м.р. А.С. Шереметьєв