

«13» 07 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Митківське будинок
м. Вінниця вул. Могіла 94
(найменування об'єкта)

«13» 07 2026 р.

Бригада у складі

Кукеров А.В.; Романчук О.Р.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця вул. Могіла 94

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Ø32 - 1шт, Ø20 - 1шт.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Кремій води

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кремій (пробкові): Ø20 - 4шт (кубові): Ø20 - 1шт.
муртові з'єднання: Ø20 - 5шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу;

те прилад "Vibro GDS"
Кремій (пробкові): Ø20 - 3шт,
контргайки: Ø20 - 2шт.

5

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виправлено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
 $P=500$ мм. рт.ст., $t=5$ хв., $\Delta P=20$ мм. рт.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: виробування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгорозанний А.Є.
(прізвище, ініціали)

Бучков А.В.
(прізвище, ініціали)

Власов О.Ф.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Офісний по будівлі ВБГО
(прізвище, ініціали) (підпис)

С.ін. Р.В. Власов
м.ф. А.С. Підгорозанний