



2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тимішкені вул. А. Барткова, 32 (Пешчань).

(найменування об'єкта)

«21» 08 2026 р.

Бригада у складі Урбанського Ф.В.; Суходольською М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тимішкені вул. А. Барткова, 32

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф50 - 38 м; ф25 - 45 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краєва ф20-34мм. загальна ф20-50-1мб

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Віброгаз; мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу; краєва ф20-4мм; шурф згідно з планом - 4мм. Всього 8 витоків

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виекочано
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: виекочано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виекочано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виекочано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: виекочано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. виекочано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: визначені акції перевірки ДВК

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Фітук М.М.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Урбанської Д.В.

(прізвище, ініціали)

Суржовський М.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці ордину (прізвище, ініціали) В.В. підпису (підпис) визначилися