

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 23 » 09 20 26 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тимішань вул. Соборна, 12

(найменування об'єкта)

« 23 » 09 20 26 р.

Бригада у складі Урбанського Д.В.; Суходольської М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тимішань вул. Соборна, 12

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-й ф32-4м; ф 40-53м; ф 50-13м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ду-32 - 2м; Ду-20 - 2м; Ду-25 - 4м; Ду-50 - 1мб.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Мильна емульсія, Виброгаз

- ліквідація виявлених витоків газу; фланець 50 - 1мб; кран Ду-32 - 2м; кран Ду-25 - 4м; Всього 7 витоків.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; -

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. виконано.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Відсутні акти перевірки ДВК.

Виписано попередження: оповіщення на зверх під'їзду про необхідність перевірки ДВК.

Майстер ВБГО

Віктор М.М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Григоренко Д.В.
(прізвище, ініціали)

Григоренко М.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці будинку від підпису встановили.
(прізвище, ініціали) (підпис)