



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 22 » 09 2026 р.

Бригада у складі слюсарі Турко Р.І., Макаров О.О., Певдовський О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Київ вул. Степана, 2

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø32 - 1,5 м, Ø25 - 3,9 м, Ø15 - 0,3 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-й (кварт.) Ø20 - 2 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кварт. (кв.) Ø20 - 1 м + 1 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; кварт. Ø25 - 2 м, кв. Ø25 - 2 м, внутрішнього дв. - 2 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано.
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено $P=500 \text{ мм. вод. ст. } t=5 \text{ мб } \Delta P=0.$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: з-з потреби фарбування, захистити з-з, відсутні акти ДВК.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Жакоб Н.І.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Мордохай О.В.

(прізвище, ініціали)

Масарово

(прізвище, ініціали)

Гуд Р.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа бу мітинг встановлено.

(прізвище, ініціали)

(підпис)