

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«18» 08 2016 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО м. Рівненський
бульв. Корсаківського 19
(найменування об'єкта)
«18» 08 2016 р.

Бригада у складі Дмитро МВ Доценко ВО,
Іван ІВ Курдюков ІВ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

бульв. Корсаківського 19
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø89-9м, Ø67-39м,
Ø50-31м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø50-8м, Ø32-28м, Ø25-28м, Ø15-8м
Ø15-320м (сходовий)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ø50-4мм, Ø25-16мм, Ø15-4мм
муфта Ø50-4мм, Ø25-16мм, Ø15-4мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: всі газопроводи
- ліквідація виявлених витоків газу: кран Ø50-4мм, Ø25-4мм,
Ø15-4мм, кран Ø50-3мм, Ø25-6мм,
муфта Ø15-4мм

20

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в асбестові
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вексометром
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
P=500 мм в.ст. в P=10 мм в.ст., T=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктажовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: недороблені газопроводи

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родісевич О.П.
(прізвище, ініціали)
Данилов М.В.
(прізвище, ініціали)
Данилов В.О.
(прізвище, ініціали)
Хвостов В.К.
(прізвище, ініціали)
Кутєров В.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Ігор Терещук вирішуватиме

(прізвище, ініціали)

(підпис)

с.п.п.ч.

Москаленко Р.В.

[підпис]