

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«09» 08 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО М. Васильченко
вул. М. Дзмишевського 86/4
«10» 08 2026 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Дашукіанко М.В., Дочевський В.О.,
Звоніжко В.В., Керсенов В.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. М. Дзмишевського 86/4
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 76-600 φ 80-20 м

φ 80-250 м (середній)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

у всіх φ 40-8 м
у всіх φ 80-8 м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: у всіх φ 40-8 м, φ 80-8 м, φ 80-250 м
 - ліквідація виявлених витоків газу: у всіх φ 40-8 м, φ 80-8 м, φ 80-250 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всесильно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Різко менше ніж в 10 разів, 1-5 мб
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться регулярно

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: жодних не виявлено

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гордієв О.В.
(прізвище, ініціали)

Діагностов М.В.
(прізвище, ініціали)

Бочаров В.О.
(прізвище, ініціали)

Іванчук В.К.
(прізвище, ініціали)

Керберов М.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від міграції вдиробничий

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.П. Р.В. Вехасян
с.п. О.Ф. Гордієв