



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 11 » 08 20 26 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. М. Трійличенка 85 к.м. 2
(найменування об'єкта)

« 11 » 08 20 26 р.

Бригада у складі Доженко В.О. ; Колесник В.А. ;
Курцов А.В. ; Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. М. Трійличенка 85 к.м. 2
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100 - 50 м. Ø 40 - 20 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Сталі: Ø 40 - 300 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краї (кубові): Ø 40 - 8 см.

мультіві з'єднання: Ø 40 - 8 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: те прилад "VibroBAS" мильове

- ліквідація виявлених витоків газу: корисайми: Ø 40 - 5 см.
мультіві: Ø 40 - 4 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вискожого

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

$P = 500$ мм. вод.ст., $t = 5$ об., $\Delta P = 10$ мм. вод.ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не маємо перевірки акт ДЗР не маємо

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Міхриджанов А.С.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Дочин В.О.
(прізвище, ініціали)

Ковалук В.М.
(прізвище, ініціали)

Кучаров Р.В.
(прізвище, ініціали)

Мамбітук Р.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Віт трішису вірмовишес

Ст. м.т. Москашук Р.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)